

รายงานผลการทดสอบการคงทนความดัน

คำขอเลขที่.....วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ.....

ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า..... รุ่น.....

เครื่องทดสอบ หมายเลข..... จำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทดสอบ.....เครื่อง

- มาตรวัดปริมาตรน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร (ต้องทนความดันได้อย่างน้อย ๑,๐๐๐ กิโลพาสคัล)
- มาตรวัดปริมาตรน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป (ต้องทนความดันได้อย่างน้อย ๖๐๐ กิโลพาสคัล)

ที่	เลขลำดับประจำเครื่อง	ผลการทดสอบ (ให้ความดันเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ นาที)	
๑.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๒.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๓.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๔.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๕.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๖.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๗.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๘.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๙.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๐.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๑.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๒.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๓.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๔.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๕.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๖.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๗.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๘.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๑๙.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน
๒๐.		<input type="radio"/> ผ่าน	<input type="radio"/> ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : กรณีผลการทดสอบตัวอย่างมาตรวัดปริมาตรน้ำที่สุ่ม ปรากฏว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ผ่านการทดสอบบางเครื่องหรือไม่ผ่านทั้งหมด ให้ทำการทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ไม่ได้สุ่มทดสอบทุกเครื่อง

สรุปผลการทดสอบการคงทนความดันของมาตรวัดปริมาตรน้ำ : ผ่าน ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(.....)